



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRKSTANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCENUMBER OF LICENCE

011282-TSE-01/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

03.07.2009

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

14.10.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

SİES ELEKTRİK MÜMESSİLLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

YEŞİLCE MAHALLESİ GİRNE CADDESİ DAİM SOKAK NO:6/B D:1
KAĞITHANE İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

SİES ELEKTRİK MÜMESSİLLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

YEŞİLCE MAHALLESİ GİRNE CADDESİ DAİM SOKAK NO:6/B D:1
KAĞITHANE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

14.0.30.4.34.10. TSE-66981

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

SİES

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 61537 / 26.06.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

* KABLO TAVASI VE ELEMANLARI

SX XXX MODEL – NORMAL HİZMET- AĞIR HİZMET-C SINIFI,DELİKLİ,METAL,ALEV YAYMAYAN-20°C/+105°C OLAN (FİRMA BEYANI), KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK SINIFI 5,Darbe beyanı 5 joule Genişlik: 50 mm' den - 600 mm' ye kadar, Yükseklik: 40 mm' den - 100 mm' ye kadar Kalınlık: 1 , 00 mm den – 2 , 00 mm ye kadar

* KABLO MERDİVENİ VE ELEMANLARI

S XXX-M MODEL - NORMAL HİZMET-AĞIR HİZMET -Z SINIFI,METALİK KAPLAMALI, TESİS VE İŞLETME SICAKLIĞI- 20°C/+105°C OLAN (FİRMA BEYANI), KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK SINIFI 5 ,Darbe beyanı 5 joule Genişlik: 100 mm' den - 600 mm' ye kadar, Yükseklik: 50 mm' den - 100 mm' ye kadar Kalınlık: 1 , 50 mm den – 2 , 00 mm ye kadar

e-imzalı/e-signed

21.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz,kazıntıve silintiyapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE *Telefon:2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon:0312416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

